



## VKF Anerkennung Nr. 30807

**Inhaber /-in**

Paroc Group Oy  
Energiakuja 3  
00181 Helsinki  
Finland

**Hersteller /-in**

Paroc Group Oy  
00181 Helsinki  
Finland

**Gruppe**

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

**Produkt**

PAROC HVAC FIRE MATT EI60 BLACK COAT

**Beschreibung**

Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen.  
Abmessung: Ø=1000mm, mit Mineralwollmatten  
(D=80mm, RD=80kg/m³). Mit einseitiger schwarzer und  
gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung, stumpf gestossen.  
-Ohne Küchenabluft-

**Anwendung**

Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers

**Unterlagen**

DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PGA 10825 A' (17.05.2019), Prüfbericht 'PGA 11353 A'  
(14.01.2019), Prüfbericht 'PGA 11307 A' (09.10.2018), Prüfbericht 'PGA 11274 A'  
(27.09.2018), KB 'PCA 10409 A' (14.01.2019), KB 'PHB 10050 A' (08.12.2016), KB 'PHB  
10057 B' (09.05.2017), KB 'PHB 10068 B' (23.11.2018)

**Prüfbestimmungen**

EN 13501-3; EN 1366-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2024

**Ausstellungsdatum**

04.09.2019

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher