



VKF Anerkennung Nr. 27131

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt Flumroc Conlit Ductboard 60

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000m, mit Mineralwollplatten (60mm, 150kg/m³). Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig

Küchenabluft: EI 30

Anwendung Küchenabluft: EI 30 (ve ho i↔o) -S
Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke 60mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'Nr. PGA10785A' (15.02.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10787A' (15.02.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10713A_Rev1' (11.10.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10787B' (15.02.2016), Prüfbericht 'Nr. PHB10062A_Rev2' (09.02.2018), Klassifizierungsbericht 'Nr. PCA10371B_Rev4' (09.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom 28.06.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher