

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26489

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	PROMATECT-LS, EI 60	
Beschrieb	Bekleidung von horizontalen und vertikalen Lüftungsleitungen, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-LS (1x 35mm, 490kg/m ³), Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10 mm), Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.	
Anwendung	Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers.	
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 3347/613/11' (12.06.2012), Prüfbericht 'Nr. 3077/110/12' (18.06.2012), Prüfbericht 'Nr. 3207/473/11' (11.06.2012), ABP 'Nr. P-3096/090/12-MPA BS nach EN 13501-3 (Klassifizierung)' (18.08.2012)	
Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 60 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	19.05.2016	Anerkennungsstelle der
Ersetzt Anerkennung vom	02.10.2016	kantonalen Brandschutzbehörden

P. Vogel

Patrik Vogel

P. Nyffenegger

Patric Nyffenegger

