

VKF Brandschutzanwendung Nr. 7543

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Hersteller	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produkt	EUROFLEX BRANDSCHUTZKOMPENSATOR EK	
Beschrieb	Abschottung für mehrere bewegliche Stahlrohrleitungen (Dmax=356mm), beidseitig Kompensator aus 4 Lagen EUROVLIES TYP 7, dazwischen 1 Lage KAOWOOL (25mm, 128kg/m ³), Beschichtung EUROCOVER, Montage Wand	
Anwendung		
Unterlagen	-	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2022	
Ausstelldatum	13.09.2017	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	22.05.2012	

M. Donzé

Marcel Donzé

G. Rappo

Gérald Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 7543

Groupe 223	Obturations/passages	
Requérant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG Lysbüchelstrasse 450 4056 Basel Schweiz	
Fabricant	bv-ag Brandschutzvertriebs AG 4056 Basel Schweiz	
Produit	EUROFLEX BRANDSCHUTZKOMPENSATOR EK	
Description	Système d'obturation pour plusieurs conduites flexibles en acier (E _{max} =356mm), compensateur des 2 côtés en 4 couches d'EUROVLIES TYPE 7, 1 couche intermédiaire de KAOWOOL (25mm, 128kg/m ³), enduit EUROCOVER, montage paroi	
Utilisation		
Documentation	-	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Classe de résistance au feu: S 90	
Durée de validité	31.12.2022	
Date d'édition	13.09.2017	
Remplace l'attestation du	22.05.2012	
		Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo

